



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**m3m s.r.o.**

Badeniho 290/1 - Hradčany  
Praha 6  
160 00

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
6.11.2018

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Projektant: m3m s.r.o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7

Č. zakázky: 18/11/48/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Dukla sportovní – Revitalizace sportovního areálu, rekonstrukce, dostavba a výstavba**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Délky a sklony ramp dodržet dle příl. č. 3 bod 2. vyhl.
- 2) Komunikace pro chodce dodržet sklony dle příl. č. 2 bod 1.1.2. vyhl.
- 3) Vyřešit přístup k výtahu pro veřejnost v hale 01- Atletická hala
- 4) Růzoměry WC, hyg. buněk, převl. kabin dodržet požadavky vyhl.



- 5) V 1.PP dodržet v pravé části před výtahem volnou plochu min. 1500 x 1500 mm dle příl. č. 1 bod 3.1.1.
- 6) V hale 02 - WC imobilní (4191) nedostatečný manipulační prostor v předsíni (4190).
- 7) Přečходы pro chodce – dodržet příl. 2 bod 2.0.1. vyhl.
- 8) Parkovací stání pro ZTP – dodržet § 4 odst. (2) vyhl.

#### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č.1-8, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky (2007) Část 1: Navrhování zastávek.

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

#### DOPORUČENÍ:


Do stavebního řízení konzultovat řešení vodících linií a prvky pro osoby nevidomé v rámci poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené u konzultačního střediska ČKAIT (Sokolská 15, Praha 2, tel. 227 090 211, email: [estropkova@ckait.cz](mailto:estropkova@ckait.cz)).

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( Speciální celková situace, STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, půdorys 1.PP, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řezy A,B,C,D, řezy E,F,G, speciální dopravní situace, vzorové řezy, TZ )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)