



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ateliér Klose**

Labská 146  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
27.11.2018

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Stéblová  
Stavebník: J.J.S. Motorest s.r.o., Stéblová 66, 533 45 Opatovice nad Labem  
Projektant: Ateliér Klose, p. Trojan, Labská 146, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 18/11/52/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy, přístavba a změna užívání - Motorest a motel Rohaté kolo**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) **V provozním řádu provozovatele motelu bude zakotvena povinnost :**
  - **povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na stávající recepci v motorestu.**
- 2) **Požadavky na vybavení bezbariérového pokoje :**
  - **stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm**
  - **válendy – doporučená výška 460 – 480 mm**
  - **šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm**
  - **vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, 1.NP, 2.NP, A1.16 Hygienická buňka ZTP, řez A-A, řez B-B, řez C-C )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

JAN TROJAN  
.....  
jméno

28.11.18  
.....  
datum

.....  
podpis