



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**VECTURA Pardubice**

**s.r.o**

17. listopadu 400,  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Ing. arch. Petr Horský	466 052 059 734 392 994	15.8.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Projektant: VECTURA Pardubice s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 18/08/05/SŘ Pce-ho

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Revitalizace letního stadionu – dopravní řešení“**

v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Stojany na kola po obou stranách od brány borců (výkres C.1.2.1.2.) odsunout od umělé vodící linie, aby i při zaparkování kol zbyl volný prostor mezi osou umělé vodící linie a parkujícími koly min. 0,8 m. – dle příl. č. 1 bod 1.2.1.2.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky (květen 2007) Část 1: Navrhování zastávek.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

**DOPORUČENÍ:**

- 1) Konzultovat správnost řešení přejezdů přes chodník (přejezd u ČSSZ a přejezd k parkovišti u hlavní tribuny letního stadionu) v rámci poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené u konzultačního střediska ČKAIT (Sokolská 15, Praha 2, tel. 227 090 211, email: [estropkova@ckait.cz](mailto:estropkova@ckait.cz)).
- 2) S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého: Zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle přílohy 1., bod 1.1.2.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (C.1 Technická zpráva, C.1.2.1.1 Situace pozemní komunikace ulice U Stadionu V, C.1.2.1.2 Situace pozemní komunikace ulice U Stadionu Z, C.1.2.1.3 Situace pozemní komunikace Zpevněné plochy okolo stadionu, C.1.2.1.4 Situace pozemní komunikace prostor zařízení hřiště, C.1.2.1.5 Situace pozemní komunikace parkoviště u tréninkové plochy, C.1.2.3 Vzorové příčné řezy)

**KONZULTOVÁNO**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
VEDURA Pardubice s.ro. KVADĚLZ  
firma jméno

.....  
15.8.2018  
datum

.....  
Kvadělský  
podpis