



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad v Třemošnici
M.Semerádová
Náměstí Míru 451
Třemošnice
538 43

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
16.10.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Č. zakázky: 18/10/24 SŘ VM-sh

Místo stavby: Ronov nad Doubravou, Třemošnice, Závratec
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Chodníky musí mít min. š.1500mm příl. 2, bod 1.0.2 a řešit je dle příl. 1, bod 1.1.1 a pro pochozí plochu chodníku volit povrch pevný a rovný (i ve vjezdech) příl. 1, bod 1.1.2.
- 2) Podélný a příčný sklon chodníku řešit dle příl. 2, bod 1.1.2 a 1.1.3.

Česká abilympijská asociace,z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Rozhraní mezi chodníkem a komunikací v místech vjezdů se pohybuje v rozmezí 20-50mm. V odůvodněných případech dle ČSN 73 6110 Z1 až 70mm, u samostatných vjezdů je lépe použít sklopený obrubník.
- 4) Veřejné osvětlení na chodníku řešit dle příl. 2, bod 1.2.2 a příl. 1, bod 1.2.11 nebo příl. 1, bod 1.2.10.
- 5) Přejezd pro chodce/místo pro přecházení řešit dle příl. 2, bod 2.0.1 a 2.0.3.
- 6) Přerušit přirozenou vodící linii lze nejvýše na vzdálenost 8000mm, jinak řešit umělou vodící linií dle příl. 1, bod 1.2.1.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1-6.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 146/2008Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace zaslaná přes dat. schránku fa.Sweco Hydroprojekt a.s (STZ, Koordinační situace stavby 1-7)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Podací lístek

Vyplní pošta: 566 01 Vysoké Mýto 279

RR227153473CZ 361 Cena služby: 47.00Kč

DM
16.10.18 0.009kg 8818 23 95
Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 47.00Kč
Placeno v hotovosti: 47.00Kč

Odesílatel

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ⑩

Konz. a porád. středisko bezbarierovosti

Plk. B. Kohouta 934, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 774 544 721 www.caacz.cz

*Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo: +420

*E-mail:

Adresát

Městský úřad
Hlavní Míru 451
Třemošnice

Dobírka Kč

0.00

Udaná cena Kč

XXXXXXXXXX

*Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +420

*E-mail:

Druh zásilky

R

Hmotnost

0.009kg

Cena služby

47.00Kč

Podací číslo

RR227153473CZ

Poznámka (doplňkové služby)

DM

Placeno v hotovosti

47.00Kč

T11-036A (03-11)

* Nepovinný údaj