



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Martin Novák
Budislav 70
Budislav
569 65

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
16.04.2018

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rosice
Stavebník: Obec Rosice, Rosice 96, 538 34
Projektant: A-Tendr s.r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň

Č. zakázky: 18/04/09 SŘ VM-sh

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
IČO: 252 62 622
DIČ: CZ025262622
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Komunitní centrum Rosice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Před vstupem do budovy (dveře otevírané ven) musí být š.1500mm a délka ve směru přístupu 2000mm se sklonem v jednom směru a nejvýše 2% - příl.3, bod 1.1.1 a 1.1.2.
- 2) Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200mm s odsazením od pevné překážky - příl.3, bod 1.1.7.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Povrch pochozích venkovních i vnitřních ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 - příl.1, bod 1.1.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení výše uvedených připomínek 1-3.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho provádějících vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, STZ, Půdorys přízemí, Bezbariérové WC, Parkovací stání)
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 10
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz