



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice .7.		Č.s. dopo
Došlo:	27 -05- 2019	Zpracov
Č.j.:	119	Znšk
Přil.:		

Magistrát města Pardubice
Stavební úřad – p. Petrusová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
24.5.2019

číslo dokumentu: 19/05/11/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: INVEST RENT s.r.o., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

„ VEKTOR sportcentrum Rokycanova – polyfunkční dům pro sportovní aktivity s byty v ul. Rokycanova na pozemku st. p. 1490/2, parc. č. 2500/31, 2513/3, 2513/16, 5064 v katastrálním území Pardubice“

Proti zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@caacz.cz



PŘIPOMÍNKY:

- 1) Parkovací stání pro OZP vyznačit vodorovným a svislým dopravním značením.
- 2) Seřadit samozavírače u dveří – zpožděné zavírání.
- 3) 2x WC imobilní – doplnit zrcadlo, doplnit na signal. systém popisku nouzové volání.
- 4) Šatny – označit skříňky pro imobilní piktogramem vozíčkáře.
- 5) Sprchy (imobilní) – doplnit svislé madlo u sprchy dl. min. 500 mm. Doplnit závěs. Držák na ruční sprchu přidělat na pravou stranu vedle baterie.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti