



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

3

Didaktik – CZ s.r.o.

Jungmannova 1103
Jičín
506 03

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
8.1.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: CALPRA s.r.o., Sokolovská 651/136a, Praha 8

Projektant: Ing. Smolen, Avey s.r.o., Vodňanská 15, České Budějovice

Č. zakázky: 19/01/03/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Stavební úpravy obchodní jednotky CALZEDONIA“
OC ATRIUM PALACE, Pardubice, jednotka č. 1.074**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Sklopné sedátko musí být umístěno ve v. 460 mm (min. 450 x 450 mm) – dle ČSN 73 4108
- 2) Pokladna musí být vybavena platebním terminálem ve v. max. 1200 mm nebo mobilním terminálem – dle vyhl.398/2009 Sb., příl. 1, bod 1.1.7..



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za předpokladu, že realizace výše uvedených připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou či zapuštěnou plochou 250 mm. Tato pokladna musí být vybavena platebním terminálem v max. výši do 1200 mm nebo mobilním terminálem.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (vybavení prodejny)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

DIDAKTIK-CZ s.r.o.

firma

MACÁTOVA

jméno

14.1.2019

datum

.....
podpis