



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

9

## Obec Choteč

Pardubická 34  
Sezemice  
533 04

|                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>  | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Alena Bělohávková | 466 052 055<br>774 410 012 | 21.1.2019     |

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Choteč  
Stavebník: Obec Choteč, Pardubická 34, 533 04 Sezemice  
Projektant: Ing. Novotný, Na Drážce 1553, Pardubice

Č. zakázky: 19/01/09/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **„BAŠTA zázemí pro sportovce a veřejnost“**

#### **Obec Choteč**

na pozemku parc. č. 236/10 v katastrálním území Choteč u Holic

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost určené osoby (sportovního klubu nebo z řad pořadatelů akce) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: ( STZ – odst. B.2.4 a B.4.; Detail bezbariérové WC kabiny; půdorys; řez B-B'; pohled severní; pohled západní; pohled východní; koordinační situační výkres)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

KLEINEROVA

.....  
jméno

23.1.19

.....  
datum

.....  
podpis