



**Nemocnice
Pardubického kraje, a.s.**

Kyjevská 44
Pardubice
532 03

Vyřizuje: Alena Bělohlávková Telefon: 466 052 055 Datum: 25.1.2019
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Projektant: JIKA CZ, Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové

Č. zakázky: 19/01/12/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Pracoviště PET CZ v Pardubické nemocnici“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Výškový rozdíl na únikovém vstupu musí být max. 20 mm a plocha před dveřmi musí mít sklon max. 2 % dle příl. 1, bod 1.1.1. a příl. 3, bod m1.1.2.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost určené osoby (Aplikační místnosti a Ovladovny) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a z hygienické buňky a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – odst. B.2.4; Půdorys 1.NP – nový stav- paré 5; Rozkreslení WC pro imobilní osoby)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis