



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

120

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
20.9.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: P-PINK Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., nám. Republiky 2686, Pardubice
Projektant: CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 19/09/120/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372
pro umístění P-PINK“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a d), odst. (1) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit povinnost:

Zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – odst. B.2.4; koordinační situace; půdorys 1.S. – nový stav; půdorys 1.N.P.- nový stav; půdorys 2.N.P. – nový stav; půdorys podkroví – nový stav; výkres rampy; řešení bezbariérového WC (rekonstrukce))

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

20.9.2019
.....
datum

Belohlavová
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz