



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

21

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
20.9.2019

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: P-PINK Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., nám. Republiky 2686, Pardubice
Projektant: CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 19/09/121/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372
pro umístění P-PINK“**

„podélný sklon rampy“



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb. dle bodu a) a d), odst. (1) a odst. (2), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

S ohledem na prostorové podmínky v místě stavby (rekonstrukce stávajícího objektu, zřízení parkovacích stání, příjezdové komunikaci k parkovacím stáním a stojanům na kola), nelze dodržet předepsaný sklon ramen ramp tj. 6,25 %. Vzhledem k uvedeným územně technickým důvodům bude v souladu s § 14, zažádáno o výjimku z ustanovení bodu 2.1.1., přílohy 3. vyhlášky 398/2009 Sb. Navržený sklon 1:8 (12,5 %) je i v souladu s § 22, vyhlášky 268/2009 Sb. ve změně 20/2012 Sb.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 3, bod 2.1.1.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – B.2.4.
Bezbariérové užívání stavby)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

20.9.2019
.....
datum

Belohlavová
.....
podpis