



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

126

Statutární město Pardubice Magistrát Pardubice 3	Číslo dopor. 3
Došlo: - 9 - 10 - 2019	Zpracovatel
Č.j.: 111	Ukl. znak
Pril.: 111	

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad, pí. Sekyrková

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 8.9.2019
774 410 012

Č. dokumentu: 19/10/126/KS Pce-be

Věc: Dílčí kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Fáblovka
Stavebník: Fáblovka reality s.r.o., Fáblovka 568, Pardubice

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„ Fáblovka jihovýchod – I. etapa“
SO 02 Obchody RETAIL park**

na pozemcích parc. č. 3616, 3645/7, 3645/8, 3645/17, 3645/18, 3645/19, 3645/26, 3645/27, 3645/35, 3671/21, 3671/36, 3671/37, 3678/8, 3678/10, 3678/11, 3737/3, 3737/5, 3804/1, 4244/1, 4244/2, 4245/1, 4249 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 44/10, 49/4, 49/5, 49/7, 49/16, 49/17, 322/1, 323/3, 328, 330/1, 330/3, 535/27, 540/3, 645/1, 645/16, 645/17, 646/1, 646/2, 646/3 v katastrálním území Trnová

Při závěrečné kontrolní prohlídce dne 8.10.2019 byly shledány tyto nedodělky u dílčích částí stavby.

Chybí:

Jysk

- 1) spodní řada vizuálního značení na vstupních dveřích a prosklených plochách
- 2) čistící zóna



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Pepco

1) čistící zóna

Drogerie Teta- při závěrečné kontrolní prohlídce bez vybavení

V souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. musí být dodrženo bezbariérové užívání prodejny a to:
Bezbariérové užívání prodejny:

- a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
- b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
- c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.

Superzoo – bez připomínek

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz