



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

139

**Obec Dolní Ředice**

Holická 210  
Dolní Ředice  
533 75

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
20.11.2019

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice  
Stavebník: Obec Dolní Ředice, Holická 210, Dolní Ředice  
Projektant: Ing. Macháček, Havlíčkova 445, Pardubice

Č. zakázky: 19/11/138/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Modernizace a vybudování odborné učebny ZŠ Dolní Ředice**  
na pozemku parc. č. st. 164 v katastrálním území Dolní Ředice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu b), odst. 1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích.

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) Alespoň jeden stůl v učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – odst. 1, písm. g) a odst. 8; půdorys I.NP – navrhovaný stav ZŠ; půdorys 2.NP – navrhovaný stav ZŠ; řez BB – navrhovaný stav ZŠ; detail WC – handicap (č.m. 012); situace koordinační)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 072 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

27.11.2019  
.....  
datum

.....  
podpis