



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

139

**Ivana Votavová**

Podhumenská 62  
Pardubice-Staročensko  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
21.11.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: V.R.C. House s.r.o., Blato 13, Mikulovice  
Projektant: PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, Rosice

Č. zakázky: 19/11/139/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Přístavba a stavební úpravy se změnou užívání z RD na BD –  
Na Hrázi 191, Pardubice“**

na pozemku parc. č. 169/3 a st. p. č. 203 v katastrálním území Studánka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Stavba posouzena v souladu s § 2, odst. (2) - s vyhodnocením stávajících územně a stavebně technických důvodů a to:

Stávající úroveň 1.NP je 70 cm nad terénem. Při dodržení požadavku na sklon rampy (příl. 3, bod 2.1.1.) by délka rampy od podesty vstupu činila 11,2 m a s uplatněním požadavku na přerušení rampy 1,5 m po 9 m (příl. 3, bod 2.1.2.) 12,7 mm. Zároveň musí být před podestou nástupní místo min 1,2 m (příl.1, bod 1.1.4.). Při uplatnění požadavků vyhlášky by celková délka rampy činila **13,9 m** a tudíž přesahovala za oplocení a svým sklonem zasahovala do přístupové branky na dvorek.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu, že bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. dodržen kontrast nástupního a výstupního stupně vnějšího a vnitřního schodiště a tato skutečnost bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (půdorys 1.NP – nový stav; Pohledy – nový stav; koordinační situační výkres)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

*Alena Belohlavková*  
.....  
jméno

*27. 11. 2019*  
.....  
datum

*Alena Belohlavková*  
.....  
podpis