



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

e-mail cihlar

144

Ing. Jiří Cihlář

Orlické nábřeží 1029
Choceň
565 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	2.12.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Jaroslav Stodola- MEGASPHERA, Milheimova 1284, Pardubice
Projektant: Ing. Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň

Č.zakázky: 19/12/144/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Rekonverze výměníku na obchod a administrativu
Pardubice, Bělehradská 451 – dopravní řešení
na pozemcích par. 4376/1 v katastrálním území Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. (1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

UPOZORNĚNÍ:

- 1) Snížená hrana pro přístup z parkovacího stání pro OZP na chodník nesmí být vyšší než 20 mm
- 2) Varovné pásy musí být provedeny ze slepecké dlažby v kontrastní barvě v š. 400 mm

Projektová dokumentace signována zpět: (situace BUS)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko