



Česká
Abilympijská
Asociace

153
✓

SIDERIS s.r.o.
Ing. arch. Křivánek

Wintrova 827
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	16.12.2019

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Ladislav Křivánek, Na Babce 1036, Pardubice
Projektant: SIDERIS s.r.o., Wintrova 827, Pardubice

Č.zakázky: 18/12/153/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„bytový dům Na Třísle“
na pozemku parc. č. 4706 v katastrálním území Pardubice

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a c) odst.1, § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Rozdílné počty stupňů jsou z 1.PP do 1.NP a z 1.NP do 2.NP. Důvodem je rozdílná konstrukční výška podlaží (1.PP společné prostory/sklepy a 1.NP průjezd/průchod a garáže), kterou vyžaduje jiná funkce těchto podlaží.

Při řešení těchto výškových vztahů, bylo projektantem upřednostněno řešení s podobnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy s funkcí bydlení, před řešením se stejným počtem stupňů v ramenech téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích.

Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2., nemáme námitek.

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – odst. B.2.4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 051 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis