



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Obec Dolní Roveň

Dolní Roveň č.p. 1
Dolní Roveň
533 71

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 25.2.2019
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Roveň
Stavebník: Obec Dolní Roveň, čp. 1, 533 71
Projektant : Ing. Zevl, ArchCENTRUM, Baratranců Veverkových 2717, Pardubice

Č.zakázky: 19/02/19/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ ROVEŇ
stavební úpravy a přístavba šaten v budově staré školy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), a odst.(2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby; koordinační situace; 1. nadzemní podlaží – nový stav; detail WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 053 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

26.2.2019
.....
datum

.....
podpis