



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*posled* 25

**ATRIS s.r.o.,**

Občanská 1116/18  
Slezská Ostrava  
Ostrava  
710 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	5.3.2019

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice  
Projektant : ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava

Č.zakázky: 19/03/25/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách  
v Pardubicích – II. etapa – ZŠ Štefánikova “**  
na pozemcích parc. č. st. 732/1 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), a odst.(2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (TZ – odst. 5. Bezbariérové užívání stavby; koordinační situační výkres; situace bezbariérovosti objektu; objekt školy – půdorys 1.PP; objekt školy – půdorys 1.NP; objekt školy – půdorys 2.NP; objekt školy – půdorys 3.NP; schéma bezbariérového WC – 1.PP; schéma bezbariérového WC – 2.NP; schéma bezbariérového WC – 3.NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko