



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka**

Heyrovského náměstí 7  
Praha 6  
162 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	7.3.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Nadace Automatické mlýny, Mezi Mosty 436, Pardubice  
Projektant : Doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka, Heyrovského nám. 7, Praha 6

Č.zakázky: 19/03/29/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

## **„ Adaptace obilného sila a parteru v areálu Winternitzových mlýnů, „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.(1), odst.(2) a odst. (3), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost určené osoby recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Recepční pult - část pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby + Detail řešení bezbariérové kabiny m. č. 004 (1PP); C. situační výkresy – Architektonické a stavebně technické řešení; C. situační výkresy – Situace širších vztahů; půdorys 1.PP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 1.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 2.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 3.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 4.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 5.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 6.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 7.NP – bourací práce, navrhovaný stav; půdorys 8.NP – bourací práce, navrhovaný stav; řezy A-A, B-B – navrhovaný stav; pohled jižní a západní – navrhovaný stav; pohled severní a východní – navrhovaný stav)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko