



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Handwritten signature

90

Digitronic CZ s.r.o.

Šimkova 904
Hradec Králové
500 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	11.3.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opočíněk
Stavebník: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Projektant : Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice

Č.zakázky: 19/03/30/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Skladový areál OPOČÍNEK - Pardubice“

na pozemcích p. č. 189/10, 666, 189/9, 558, 189/12, 189/3, 660, 100, 659, 541, 189/4, 59/2, 59/3, 107, 177, 109, 110 v katastrálním území Opočíněk

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bod b) a d) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu b) a d) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Podmínky stanovené vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se na předmětnou stavbu nevztahují. Skladový areál Opočíněk není určen pro užívání veřejnosti - dle §2, odst. (1), písm. b), ale pouze pro zaměstnance investora. V areálu bude zaměstnáno méně než 25 lidí – dle §2, odst. (1), písm. d).

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4.; koordinační situační výkres;)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko