



PROJECT building s.r.o.

Erbenova 375/8
Brno
602 00

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
18.3.2019

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha
Projektant: Ing. Rikan, PROJEKT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno

Č. zakázky: 19/03/33/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Prodejna LIDL – S. K. Neumanna, Pardubice“

na pozemcích st. p. č. 8896, 8897, 5460, 5467, 5470, par. č. 2573/2, 2430/2, 9170, 2430/4, 2435/4, 2425/2, 2475, 2430/5 v katastrálním území Pardubice.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost:
 - a) pro zaměstnance prodejny LIDL dopomoc hendikepovaným (při použití zvonku) s odevzdáním lahví a případné obsluze parkovacího automatu.
 - b) zaměstnance kanceláře vedoucího reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Bezbariérové užívání prodejny:
 - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
 - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
 - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
 - d) U lahvomatu umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (max. výška 1200mm) pro přivolání obsluhy
 - e) V prodejně umístit nákupní košíky pro možnost nákupu vozíčkáře
- 3) Akustický majáček - **projednat s Metodickým centrem odstraňování bariér – SONS ČR**
- 4) V případě platby parkovného osobami OZP, umístit na parkovací automat informaci o možnosti poskytnutí dopomoci zaměstnance při obsluze automatu – přivolávací zvonek u výkupu lahví
- 5) Ovládací zařízení závor na vjezdu/výjezdu musí být umístěno ve výšce max. 1200 mm

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ - B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; koordinační situační výkres; půdorys 1NP; pohotovostní WC; řezy A-Á, B-B; venkovní zpevněné plochy / TZ – Bezbariérové užívání stavby; situace; detail 1; detail 2; detail 3,4;)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko