

35



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Miloslav Chaloupka

S. K. Neumanna 2505
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	21.3.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dříteč
Stavebník: Obec Dříteč, Dříteč č.p. 116
Projektant : Ing. arch. Chaloupka, S. K. Neumanna 2505, Pardubice

Č.zakázky: 19/03/35/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Komunitní centrum Dříteč“
na pozemcích parc. č. st. 29/4 v katastrálním území Dříteč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu komunitního centra stanovit:

Povinnost odpovědné osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. a B.4; kabinka WC ženy + imobilní (m.č. 104); půdorys 1.NP – nový stav; situace koordinační)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 – DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.centrumkosatec.cz alena.belohlavkova@caacz.cz