



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Didaktik – CZ s.r.o.

Jungmannova 1103
Jičín
506 03

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
5.4.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: HANZA SPORT plus s.r.o., Dukelská 57C, Brno

Projektant: Ing. Smolen, Avemy s.r.o., Vodňanská 15, České Budějovice

Č. zakázky: 19/04/39/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Stavební úpravy obchodní jednotky MEATFLY“
OC ATRIUM PALACE, Pardubice, jednotka č. 2.022 a 2.024**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou či zapuštěnou plochou 250 mm. Tato pokladna musí být vybavena platebním terminálem v max. výši do 1200 mm nebo mobilním terminálem.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (vybavení prodejny)

S pozdravem

.....
podpis / razítko