



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ILBrostav s.r.o.

Na kopci 316
Mikulovice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	10.4.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice
Projektant : ILBrostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

Č.zakázky: 19/04/43/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“

na pozemcích parc.č. st. 821, 819, parc. č. 409/89 v katastrálním území Studánka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.(1) a odst (2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

DOPORUČENÍ:

Část pracovních stolů v m.č. 2.02 řešit tak, aby umožnily podjetí vozíku pod pracovní a varnou desku a mycí centrum. Doporučujeme spodní část řešit pojízdnými kontejnery. Vypínače a zásuvky umístit u přední strany kuchyňské desky.

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – Bezbariérové řešení stavby; koordinační situace stavby; půdorys 1. np – nový stav; půdorys 2. np – nový stav; půdorys 3. np – nový stav; Bezbariérové WC)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis