



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PROJEKTMONT s.r.o.

Ječná 1321/29a
Brno
621 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	16.4.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: EUROBIT REAL, a.s., Teplého 1375, Pardubice
Projektant: PROJEKTMONT s.r.o., Ječná 1321/29a, Brno

Č.zakázky: 19/04/46/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Areál ČS PHM Pardubice a restaurace, ul. Palackého tř.
na pozemcích par. č. 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/35, 3000/57
v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. (1), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) V souladu s požadavky vyhlášky - chybí vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku s přístupem na chodník - § 4, odst. (3)
- 2) Restaurace – hloubka záchodové kabiny pro OZP musí být v souladu s požadavky vyhlášky min. 2150 mm – příl. 3, bod 5.1.2.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle uvedených připomínek.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Projektová dokumentace signována zpět: (zastavovací situace; SO 400.101 – Kiosek ČS PHM - půdorys kiosku, pohledy, řez kioskem A-A; SO 400.103 – restaurace - půdorys restaurace, pohledy)

S pozdravem

.....

podpis / razítko