

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 99
Brno
612 00

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u> | <u>Telefon:</u> | <u>Datum:</u> |
| Alena Bělohlávková | 466 052 055 774 410 012 | 26.4.2019 |

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 99, Brno
Č. zakázky: 19/04/50/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice
Integrační centrum a modernizace odborných učeben
na pozemku st. p. 504/4 parc. č. 3953/2, 3954, 3955/3 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ - B.2.4. Bezbariérové užívání stavby a B.4 Dopravní řešení; koordinační situační výkres; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; detail bezbariérového WC; detail bezbariérové koupelny; výkres řezu A-Á)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

.....
podpis / razítko