

52



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ILBrostav s.r.o.

Na kopci 316
Mikulovice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	9.5.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravany
Stavebník: Ing. Křivka Bohumil a Ing. Křivková Eva, Masarykova 195, 53372 Moravany
Projektant: ILBrostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

Č.zakázky: 19/05/52/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Stavební úpravy stávajícího objektu st. p. 166/1 spojené se změnou účelu užívání na zdravotnické zařízení“

na pozemcích st.p. 166/1, parc. č. 115/11 v katastrálním území Moravany nad Loučnou

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost určených osob reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – Bezbariérové řešení stavby; koordináční situační výkres; půdorys 1. np – nový stav; Bezbariérové WC)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07363156, DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis