

59



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka

Heyrovského náměstí 7
Praha 6
162 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	22.5.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka, Heyrovského nám. 7, Praha 6

Č.zakázky: 19/05/59/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice,,
(změna dokončené stavby spojená se změnou užívání)

na pozemcích st.p. 7416, 1617/2, 1617/3, parc. č. 520/6, 2684/6, 2685/1, 2685/6, 5206, 5262, 520/2, 520/4, 2684/7, 520/5, 526 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1), odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost určené osoby informačního centra v 1. v 1. NP (Galerie) a ve 4.NP a 5.NP (prostoru Sociálního zázemí) a reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Část pultu informačního centra (Galerie) musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů v každé, dílně, laboratoři nebo učebně, musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 4) Šatny – 5% skříněk v galerii a 5% skříněk v polytechnických dílnách musí být řešeno pro OZP tj. políčkami v rozmezí výšek 600 – 1200 mm a zámkem v max. výši 1200 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (DODATEK STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; Gampa – bezbariérová WC kabinka – místnost 1.08; CPD – bezbariérová kabinka – místnost 5.15, 4.17; Koordinační situační výkres; Galerie města Pardubice - Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP, Řez CC; Centrální polytechnické dílny – Půdorys/Soutisk stávajících konstrukcí s novými, Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP, Půdorys 4.NP, Půdorys 5.NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824 530 02 Pardubice
IČ: 67363155 DiČ: C267363155
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

20.5.2014
.....
datum

.....
podpis