

68



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u> | <u>Telefon:</u> | <u>Datum:</u> |
| Bělohávková Alena | 466 052 055 774 410 012 | 5.6.2019 |

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
Stavebník: ArmaPro s.r.o., Bartoňova 925, Pardubice
Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č.zakázky: 19/06/68/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„AIRSOFT - DUBINA,,

na pozemcích parc. č. 1199/14, 1140/11, 1140/14, a 1140/12 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) a d) odst. (1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

Část pultu v prodejně musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys - 1.np; půdorys - 2.np; řez A-A; situace – koordinační; D3 – KOMUNIKACE – situace dopravního řešení)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis