



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic -7-	Č.s. dopo
Došlo: 12 -06- 2019	Zpracov.
Č.j.: Příl.: 2/0	Ukl. znak

**Magistrát města Pardubic**  
Stavební úřad, Ing. Skladanová

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 052 055      Datum: 11.6.2019  
774 410 012

Č. dokumentu: 19/06/70/KS Pce-be

**Věc: Kontrolní prohlídka stavby**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina  
Stavebník: LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Novostavba prodejny LIDL Na Drážce, Pardubice**

**včetně přeložek a přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch, přístřešku, oplocení“**  
na pozemcích parc. č. 886/2, 886/22, 886/31, 886/32, 886/34, 1134/3, 1134/5, 1134/10, 1134/13, 1134/14, 1136/5, 1136/6, 1136/14, 1136/15, 1138/9, 1138/10, 1138/11, 2985/1, 2986/6, 2986/9, 2986/4, 2986/8 v katastrálním území Pardubice.

Při kontrolní prohlídce dne 11.6.2019 byly shledány tyto závady a nedodělky:

Chybí:

- 1) Signální pásy přechodu u kruhového objezdu
- 2) Vnější a vnitřní čistící rohož
- 3) Označení pokladny piktogramem vozíčkáře/kočárku u snížené pokladny
- 4) Akustický orientační maják nad vstupními dveřmi

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055  
[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)    [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

5) WC pro OZP:

- Zádová opěrka u WC mísy (doporučujeme osovou výšku opěrky cca 250 mm nad zadní/prodlouženou, část mísy)
- Sklopný přebalovací pult
- Háčky na oděv
- Systém nouzového volání ve v. 150 mm
- Označení vstupních dveří piktogramem vozíčkáře a přebalovacího pultu
- Svislé madlo u umyvadla

Závady

1) WC pro OZP:

- Výměna madel u WC mísy za madla sklopná dl. 900 mm
- Výměna zdravotní baterie za klasickou pákovou
- Seřízení samozavíračů na dveřích do chodby a WC

Předložit provozní řád se stanovením povinnosti:

- a) pro zaměstnance prodejny LIDL dopomoc hendikepovaným (při použití zvonku) s odevzdáním lahví.
- b) pro zaměstnance kanceláře vedoucího reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

V prodejně musí být umístěny nákupní košíky pro možnost nákupu vozíčkáře

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Alena Bělohávková  
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)