



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

48

VEKTOR INVEST s.r.o.

Rokycanova 2798
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	24.6.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: LUXURY HOME s.r.o., Mariánské lázně
Projektant: Ing. David Hamza, Rajhradská 164, Vojkovice

Č. zakázky: 19/06/78/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**změna účelu užívání nebytový prostor 1NP
„Rezidence Na Spravedlnosti“
Objekt „A“ (bytový dům)**

na pozemku parc. č. 2511/36, 4091/1, 4942, 3872 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu jednotlivých zdravotních jednotek stanovit:
Povinnost pracovníka Mamologie, Zubní ordinace a Pediatrie reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) V jednotlivých čekárnách zdravotních jednotek musí být vyhrazeno alespoň jedno místo pro invalidní vozík.
- 3) Část pultu recepce Mamologie musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (TZ – odst. 1.1.4.; STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; D1.1.A objekt A (bytový dům) – půdorys 1NP; D1.01.A objekt A (bytový dům) – WC imobilní)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

REJDOVA

.....
jméno

25.6.2019

.....
datum

.....
podpis