



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

25

Ing. Miloslav Jelínek
Projekce staveb, urbanismus

Opletalova 690
Chrudim II
537 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	3.7.2019

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Zájezdec
Stavebník: Obec Zájezdec, Zájezdec 38, Chrast
Projektant : Ing. Jelínek, Opletalova 690, Chrudim II

Č.zakázky: 19/07/85/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ VEŘEJNÝ PROSTOT U KAPLE“
zpevněné plochy, zastávka BUS a chodník

na pozemcích parc. č. st. 99, 30/2, 29, parc. č. 389/1, 413, 389/10, 389/13, 25/1
v katastrálním území Zájezdec

„zúžení chodníku pro chodce“



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Průběh trasy chodníku je veden při silnici III/3551 mezi stávající komunikací a hranicemi soukromých pozemků - opatřeny oploceními s podezdívkami. Šířkový průběh chodníku je tak z územně technických důvodů proměnlivý, v rozmezí s lokálním zúžením 0,9 m - 1,5 m.

**K povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 2, bod 1.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

3. 7. 2012
.....
datum

.....
podpis