



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

96

Magris Pro s.r.o.

Kosmonautů 243
Pardubice
530 09

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
8.7.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Magris Pro s.r.o., Kosmonautů 243, Pardubice
Projektant: Ing. arch. Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice

Č. zakázky: 19/07/86/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Stavební úpravy a změna užívání B-BAR CAFE Pardubice“
na pozemcích parc. č. st. 6798/1 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Vnější a vnitřní pochozí plochy na vstupu do objektu musí být max. 20 mm – příl. 1 , bod 1.1.1.,



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance baru reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4.; půdorys přízemí; Bezbariérové WC – detail vybavení)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DiČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

Brelf
.....
podpis