



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*10/10/19* 95

**HMP top. s.r.o.**

Jižní 870  
Hradec Králové  
500 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	1.8.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina  
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice  
Projektant: HMP top. s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č. zakázky: 19/08/95/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

## Rekonstrukce rampy pro pěší Jana Zajíce

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v dalším stupni dokumentace odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k předloženému návrhu rekonstrukce rampy pro pěší.**

**V případě realizace stavby je nutné v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů), požádat v rámci povolenacího řízení o výjimku, v souladu s § 14, z ustanovení bodu 2.1.1., přílohy 3, vyhlášky 398/2009 Sb. – sklon rampy.  
vyhlášky 398/2009 Sb.**

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (půdorys 2.NP – nový stav)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko