

48



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ARA a.s.

Průmyslová 462
Pardubice
530 03

Vyřizuje: Telefon: Datum:
Bělohávková Alena 466 052 055 2.8.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Pardubičky
Stavebník: ERA a.s., Průmyslová 387, Pardubice
Projektant: Bíza Architekti spol. s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4
Č.zakázky: 19/08/98/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**PŘÍSTAVBA HALY D etapa 1 + 2
ERA a.s. - PARDUBICE**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Hlavní křídla vstupních dveří a dveří v zádveří musí být osazena madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla a opatřena symbolem vozíčkáře.
- 2) Vstupní dveře, dveře v zádveří a vnitřní dveře - do výše 400 mm musí být provedena nerozbitná úprava a ve výšce 1000 a 1600 mm (včetně prosklených ploch) musí být opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

1) V provozním řádu stanovit povinnost:

Zaměstnance recepce „Administrativní budovy“ reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ - bod B.2.4 Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; půdorys 4.NP; řez A; koordináční situační výkres; invalidní WC v 1.NP; invalidní WC ve 4.NP)).

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis