



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Jiří Jančíčka
Havlíčková 2854/49
Chomutov
530 03

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
11.02.2019

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

č. zakázky: 19/02/03/SŘ VM sh

Místo stavby: Třemošnice nad Doubravou

Stavebník: VJK reality investment spol. s r.o., Podkrušnohorská 432, Chudeřín, 436 03 Litvínov

Projektant: Jiří Jančíčka, Havlíčkova 2854/49, 430 03 Chomutov

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**REKO ČSPHM na st.p.739 a výstavba samoobslužných mycích boxů na p.p.č.320/48 v k.ú
Třemošnice nad Doubravou**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1)) Platební automat - ovládací prvky max do v.1200mm. - příl.1, bod 1.1.7 .

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Česká abilympijská asociace,z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho provádějících vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Povinnost zaměstnanců reagovat na přivolávací zvonění na obsluhu a poskytnout pomoc.
- 2) Povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 3) Část prodejního pultu musí být snížena na výšku 800mm v min. délce 900mm a řešena s předsunutou plochou 250mm.

PD konzultována

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
 Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
 Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
 tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

Podací lístek

Vyplní pošta:

566 01 Vysoké Mýto 241

RR227167999CZ 262 Cena služby: 107.00Kč

DM, DA

12.02.19 0.217kg 8818 17 242

Cena: 0.00Kč Dobírka: 1113.00Kč

Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 107.00Kč

Placeno v hotovosti: 107.00Kč

Odesílatel

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Číslo a. poštovního úřadu: 914, 566 01 Vysoké Mýto

PIK B. Kufel 914, 566 01 Vysoké Mýto

Kód zákazníka (odesílatele)

*Tel. číslo: +4 2 0

*E-mail:

Adresát

Jirí Jančík
Harbichova 2854/49
Chomutov

Dobírka Kč

1113

Udaná cena Kč

XXXXXXXXXX

Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +4 2 0

*E-mail:

Druh zásilky

R

Hmotnost

0.217kg

Cena služby

107.00Kč

Podací číslo

RR227167999CZ

Poznámka (doplňkové služby)

DM, DA

Placeno v hotovosti

107.00Kč