



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

m3m s.r.o.

Korunovační 982/27
Praha 7
170 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
13.2.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: m3m s.r.o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7

Č. zakázky: 20/02/02/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dukla sportovní – Realizace sportovního areálu, rekonstrukce, dostavba a výstavba

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Vodící linie nesmí být přerušena na víc jak 8000 mm – dle příl. 1 bod 1.2.1.1.
2. Komunikace pro chodce musí mít povrch rovný a pevný - ne zatravnovací dlažba (přístup z chodníku v ul. V Ráji k malé piazzetě, přístupový chodník podél fitness a centrální recepcce, přístupový chodník k jižní a severní bráně u stáv. tribuny, chodník u vrhačské louky) – dle příl. 1 bod 1.1.2.



3. Přístupové chodníky ke stáv. tribuně musí mít vodící linii – dle § 5 odst. 2
4. Od vyhrazených stání ZTP musí být přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce – dle příl. 2 bod 1.1.4.
5. Od 2x stání ZTP před stáv. tribunou v ul. ČSA, musí být k hlavnímu vstupu povrch rovný, pevný (ne zatravnovací dlažba).
6. Vnitřní komunikace B v místě přerušení chodníku u ul. V Ráji porušuje vodící linii pro nevidomé umístěním závory pro vjezd do parkoviště.
7. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojezdným pásem musí být opatřen varovným pásem – dle příl. 2 bod 1.2.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení předcházejících připomínek č.1.-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání (z WC, sprch, hygienických buněk), který bude vyveden na recepci.
 - povinnost pomoci osobám nevidomým.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů v restauraci musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 4) Část pultu v šatně diváci (C.1.01.10) musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 5) Šatny – vybavení šaten musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s ČSN 73 4108 – změna únor/2013 stanovené v odst. 4.
- 6) Pokud se na otevíravých křídlech dveří (vstupních či vnitřních) použijí samozavírače – musí být se zpožděným zavíráním.

UPOZORNĚNÍ: stanovisko ke komunikacím vydáno pouze na část, kterou schvaluje obecní stavební úřad. (Vnitřní komunikace A, vnitřní komunikace B, parkoviště u basketbalové haly, dočasné parkoviště u atlet. haly, část prostranství před stávající tribunou v ČSA – část parkoviště a přístupové chodníky)



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace - vnitřní komunikace A, situace – vnitřní komunikace B, situace – ul. ČSA, půdorys 1. NP – nový stav (DSP_AST_100a), půdorys 2. NP – nový stav (DSP_01_AST_101), půdorys 1. NP – nový stav (DSP_AST_100b), půdorys 2. NP – nový stav (DSP_AST_101a), půdorys 1.NP – nový stav (DST_AST_100c), půdorys 3. NP – nový stav (DSP_AST_102b), řezy objektem A-A', B-B' - nový stav, řezy objektem C-C', D-D' - nový stav. Detaily bezbariérového řešení místnosti č. B.1.01.14, B.1.01.15, B.1.01.18 – (výkres č. 01), detaily bezbariérového řešení místnosti č. B.1.03.11, B.1.03.12 – (výkres č. 02), detaily bezbariérového řešení místnosti č. B.1.04.28 a č. B.1.04.09 – (výkres č. 03a), detaily bezbariérového řešení místnosti č.B.1.04.16 – sprchy (výkres 03b), detaily bezbariérového řešení místnosti č. C.1.01.07, C.1.01.08, C.1.03.06 – (výkres č. 04), detaily bezbariérového řešení šatny pro sportovce – atletická hala místnosti č. C.1.05.04, C.1.05.08 – (výkres č. 05), detaily bezbariérového řešení místnosti šatny pro sportovce – atletická hala místnosti č. C.1.05.05, C.1.05.09, C.1.05.11 – (výkres č. 06), detail bezbariérového WC místnost č. B.2.01.11, B.2.04.14 – (výkres č. 07a), detail bezbariérové sprchy místnost č. B.2.03.08 – (výkres 07b), detail bezbariérového WC místnost č. A.3.01.06 a legenda – (výkres 08).

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz