



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Vít Duda

Dolní náměstí 385
Odolena Voda
250 70

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
24.3.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: NewCo Immo CZ GmbH, id.č.HRB 510168, In der Buttergrube 9,
99428 Weimar-Legefald, Spolková republika Německo

Projektant: Ing. Vít Duda, Dolní náměstí 385, 250 70 Odolena Voda

Č. zakázky: 20/03/03/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Pardubice – instalace automatického parkovacího systému
a související úpravy – Albert u nádraží**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Ovládací prvky automatické pokladny musí být dosažitelné pro OZP - do výšky max. 1200 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, SO 101 – Úprava komunikace a zpevněných ploch celková situace dopravního řešení, SO 101 – Úprava komunikace a zpevněných ploch situace dopravního řešení – část 1 – příjezd z ul. Palackého třída, část 2 – příjezd z ul. Kpt. Bartoše, část 3 – příjezd od UNI HOBBY, část 4 – příjezd od čerpací stanice Albert, SO 101 – Úprava komunikace a zpevněných ploch vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis