



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PLP Projektstav s.r.o.**

Rosice 336  
Rosice  
538 34

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
17.6.2020

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Starý Máteřov  
Stavebník: Dům klidného stáří Pardubice, z. ú., Lonkova 510, 530 09 Pardubice  
Projektant: PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice

Č. zakázky: 20/06/10/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Novostavba BD Starý Máteřov – sociální služby**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), c), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání (z upravitelných bytů) , který bude vyveden na recepci.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Část pultu v lékárně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 4) Pokud se na otevíravých křídlech dveří (vstupních či vnitřních) použijí samozavírače – musí být se zpožděným zavíráním.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, situace zpevněných ploch, půdorys 1. NP, půdorys 2.NP, detail hygienické kabiny, řez A – A, řez B – B, řez C - C )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PLP Projekt s.r.o.

.....  
firma

Laksan

.....  
jméno

17.6.2020

.....  
datum

Laksan

.....  
podpis