



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Atelier Klose s.r.o.**

Husova 214  
Pardubice  
530 03

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
8.7.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: IP stav s.r.o., Družstevní 139, 530 09 Pardubice  
Projektant: Atelier Klose, Husova 214, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 20/07/13/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Novostavba obchodně administrativního centra Matterhorn**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), d) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Vě v všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů - dle příl. č. 1 bod 2.0.2. vyhlášky.
- 2) Kabina WC imobilní u novostavby nemůže být společná s WC ženy - dle § 7 odst. (1) vyhl.
- 3) V 1. PP nejsou vyhrazena stání pro ZTP - dle § 4 odst. (2) vyhl.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle připomínky č. 1-3, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

**Proti vydání změny územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**UPOZORNĚNÍ :**

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.2., přílohy č. 1, vyhlášky 398/2009 Sb. - §14.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, půdorys 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, řez A - A, řez B - B, řez C - C)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67368156, DIČ: CZ67368156  
Tel.: 466 052 059, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

JAN TROJAN  
.....  
jméno

10.7.20  
.....  
datum

.....  
podpis