



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Inženýrská činnost v invest.

Výstavbě

Ing. Dvořáková

Nerudova 174

Hradec Králové 2

500 02

Vyřizuje:

Čáslavková Irena

Telefon:

466 052 059

774 554 726

Datum:

15.7.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: IndustrialTradeServices a.s., Čepí 101, 533 32 Čepí

Projektant: Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., Přemyslova 125/14,
500 08 Hradec Králové

Č. zakázky: 20/07/16/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor SKN

Inženýrské sítě a zpevněné plochy - I. etapa - Bytové domy B.1 a B.2 Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Počet stání ZTP dodržet § 4 odst. (2) vyhlášky.
- 2) V komunikaci Západní nejsou vyhrazena stání pro ZTP.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Z chodníku v ul. Západní není propojenost na stávající přechod pro chodce (směr ke Kauflandu)
- 4) Signální pás u místa pro přecházení v ul. Západní musí mít délku min. 1500 mm a musí vést k vodící linii.
- 5) Obytná zóna musí být vyznačena nejen na začátku, ale i konci varovným a signálním pásem.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle připomínky č. 1-5, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, situace D.2.1.1, vzorový příčný řez A, vzorový příčný řez B, vzorový příčný řez C, vzorový příčný řez D, vzorový příčný řez E, vzorový příčný řez F, vzorový příčný řez G)

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice


IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②


Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis