



**CZ STAVEBNÍ HOLDING,
a.s.**

Kostelecká 879/59
Praha – Čakovice
196 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
24.8.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Staré Čívce
Stavebník: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice
Projektant: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice

Č. zakázky: 20/08/23/UR Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Staré Čívce – Soubor rodinných domů Tři Platany

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem musí být opatřen varovným pásem (zvýšené křižovatky) – dle příl. č. 2 bod 1.2.4.
- 2) Na začátku (konci) obytné zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny na chodník označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás – dle příl. č. 2 bod 1.2.6.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle připomínky č. 1-2, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)


Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, situace, charakteristické příčné řezy – I - VI)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem


Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření ČAA převzal:

.....
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. DROBNA
.....
firma jméno

.....
24.8.2020
.....
datum

.....

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@caacz.cz