



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát Pardubice	3	Číslo dopor.
Došlo:	19 -10- 2020	Zpracovatel
Čj.:	110	Valis
Pr.:		

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad – p. Uhlířová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Časlavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
16.10.2020

dokumentu: 20/10/40/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici “.

Proti zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PŘIPOMÍNKY:

- 1) WC imobilní – doplnit na dveře piktogram.
- 2) WC, WC imobilní – doplnit na dveře 200 mm nad klikou štítek v Braillově písmu.
- 3) Na vstupní dveře do čekárny dát samozavírač se zpožděným zavíráním.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

Irena Čáslavková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz