



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PPP, spol. s.r.o.

Masarykovo nám. 1544
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
5.11.2020

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Linkcity Czech Republic, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Projektant: PPP, spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 20/11/44/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytový dům Chrudimpark H1 – H2

„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), c) odst. (1), § 2.


ODŮVODNĚNÍ :

Schodiště je tříramenné a nemá stejný počet stupňů ve všech ramenech. Návrh schodiště vychází z předchozí etapy již realizovaných bytových domů A1-A3. Z prostorových důvodů není možné dodržet tento požadavek při zachování stejného tvaru a objemu stavby, která má vliv na zastavitelnost celého území, zejména pak zastínění již stávajících bytových domů.


**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caa.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma TAVORSKY V. J.M. 20 
.....
jméno datum podpis