



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Martina Řehouňková**

Jiráskova 775  
Sezemice  
533 04

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
1.12.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: CBL Communication by light s.r.o., Štrossova 131, 530 03 Pardubice  
Projektant: Studio LIBRE s.r.o., Petráská 1162/24, 110 00 Praha 1

Č. zakázky: 20/12/53/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Polyfunkční dům Ke Kamenci, Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), c) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**


- 1) V provozním řádu provozovatele kavárny bude zakotvena povinnost :  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden k obsluze kavárny.
- 2) Jeden stůl v kavárně musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm.
- 3) Část pultu v kavárně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 4) Pokud se na otevíravých křídlech dveří u BD a u komerčních prostor (vstupních či vnitřních) použijí samozavírače – musí být se zpožděným zavíráním.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4 Bezbariérové užívání, situace dopravní řešení, TZ, vzorový příčný řez, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, detail WC invalida, příčný řez A-A, příčný řez B-B, podélný řez C-C, příčný řez D-D)


Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 252 652 www.caacz.cz

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření ČAA převzal:



1.12.2020



.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis