



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Delta Projektconsult s.r.o.

Komenského náměstí 1342/7
Třebíč
674 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	6.1.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ASKO Invest Tschechien s.r.o., Nákupní 444/6, Praha 10
Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského nám. 1342/7, Třebíč

Č.zakázky: 20/01/02/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ASKO + FMZ Pardubice

na pozemcích par. č. 1759/7, 1759/8, 1761/6 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. (1), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Místo pro přecházení (napojení čtvrtého ramena na stávající okružní křižovatku) má délku 9,27m, což je v rozporu s požadavky vyhlášky v příl. 2, bod 2.0.1.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) Místa pro přecházení je nutné v dalším stupni PD řešit v souladu s požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).
- 3) Z celkového počtu parkovacích stání je nutné vyhradit u ASKA a FMZ po jednom parkovacím stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku - §4, odst (3).
- 4) Dveře na WC pro OZP musí být otvírané směrem ven - dle příl. 3, bod 5.1.3.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována dle uvedených připomínek.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby a B.4 – Dopravní řešení; koordináční situační výkres; katastrální situační výkres; ASKO půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; řezy; pohledy; FMZ – půdorys 1.NP, řez; FMZ – pohledy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko