



**Ivana Votavová**

Podhumenská 62  
Pardubice-Staročensko  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	17.1.2020

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: HOKR, spol. s.r.o., Smilova 485, Pardubice  
Projektant: Ing. arch. Křivánek, SIDERIS s.r.o., Wintrova 827, Pardubice

Č.zakázky: 20/01/10/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**bytový dům s nebytovými prostory vč. přípojek  
vodovodu, kanalizace a elektro**

na pozemcích par. 558/4 a 2684/6 v katastrálním území Pardubice

**„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“**



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b) a c) odst.1, § 2.

**ODŮVODNĚNÍ:**

Rozdílné počty stupňů jsou z 1.NP do 2.NP. Důvodem je rozdílná konstrukční výška podlaží (1.NP – nebytové prostory - kanceláře a 2.NP – byty), kterou vyžaduje jiná funkce těchto podlaží.

Při řešení těchto výškových vztahů, bylo projektantem upřednostněno řešení s podobnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy s funkcí bydlení, před řešením se stejným počtem stupňů v ramenech téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,  
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: ( zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – odst. B.2.4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 IČ: 0267363156  
Tel: 430 797 085 [www.caa.cz](http://www.caa.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

20.1.2009  
.....  
datum

.....  
podpis