



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
3.2.2020

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením a ke změně v účelu užívání

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Hradiště

Stavebník: OBEC Staré Hradiště, čp. 155, Staré Hradiště

Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č. zakázky: 20/01/15/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Kulturní a společenské centrum – Staré Hradiště“

na pozemcích parc. č. 1024, st. 32/1, 32/3, 596, 592/2, 965, 595, 591/5, 954/1, 591/10, 954/9, 591/9
v katastrálním území Staré Hradiště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Ke změně stavby před dokončením a ke změně v účelu užívání nemáme námitek
Stanoviska 17/08/108/SŘ Pce-be a 17/10/144/SŘ Pce-be zůstávají v platnosti**

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání restaurace a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v restauraci musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Na viditelném místě musí být umístěna tabulka s piktogramem vozíčkáře a textem „na požádání vás rádi obsloužíme“ - velikost min. A4, piktogram 150x150 mm, písmo kontrastní, výšky min. 20mm. Platební terminál musí být umístěn v max. výši 900 mm a musí umožnit mobilní použití.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (STZ-odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys – 1 np)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07363156 DIČ: CZ07363156
Tel: 466 052 055 www.centrumkosatec.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

4.2.2020
.....
datum

.....
podpis