



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města 10		Číslo depot:
Došlo: 10 -02- 2020		Zpracovatel:
Č. l.:	2/0	[Signature]
Příj.:		

Magistrát města Pardubic
 Stavební úřad, pí. Dubravčíková
 Štrossova 44
 Pardubice
 530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 6.2.2020
 774 410 012

Č. dokumentu: 20/02/20/KS Pce-be

Věc: Stanovisko ke zkušebnímu provozu stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pavel Hurta, Ráby 116, Staré Hradiště

Na základě ústního jednání a místního šetření na místě stavby

**restaurace s ubytováním, školící centrum, Pardubice – Cihelna,
včetně přípojek vody, elektro, plynu, parkovacích míst a zpevněných ploch
Pardubice, Cihelna, K Rozvodně**
na pozemcích parc. č. 361/5, 3618/7, 3612/1, 3638/4, 3617/1 a parc. č. st. 10646
v katastrálním území Pardubice

Ke zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Při místním šetření byly shledány nedodělky:

Školící centrum – WC pro OZP

chybí:

- 1) dveře na WC včetně zámku odemykatelného zvenčí, vnitřního madla, háčků na oděv, piktogramu
- 2) signalizační systém nouzového volání

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363151 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko