



Česká
Abilympijská
Asociace

23

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	10.2.2020

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: BRP Services s.r.o., S.K.Neumanna 1220, Pardubice
Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého

Č.zakázky: 20/02/23/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Administrativní centrum Na Spravedlnosti“
- NOVOSTAVBA OBJEKTU -
na pozemcích par. č. st. 2460 v katastrálním území Pardubice

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a b) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Rozdílné počty stupňů jsou z 1.PP do 1.NP a z 1.NP do 2.NP Důvodem je větší konstrukční výška podlaží (1.PP garáže a 1.NP restaurace a prodejní plochy), kterou vyžaduje jiná funkce těchto podlaží. Při řešení těchto výškových vztahů (viz výše) bylo projektantem upřednostněno řešení s podobnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy před řešením se stejným počtem stupňů v ramenou téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích.

**K povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (zdůvodnění k žádosti o výjimku v STZ – odst. B.2.4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363114 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 057 057 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ATELIER MUDRUŇKA

.....
firma

Tomáš KAKOS

.....
jméno

11.02.2020

.....
datum

Tomáš Kakos

.....
podpis